ALLEGATO "A" - CONSISTENZA DEGLI IMPIANTI E DEGLI EDIFICI

N.	DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	LOCALITA'	DESTINAZIONE D'USO	TEMPERATURE INTERNE DI CONTRATTO (°C)	COMBUSTIBILE IN USO	NUMERO E POTENZA GENERATORI (n x kW)	VOLUMI RISCALDATI (V.P.P.mc)	ORE MEDIE DI FUNZIONAMENTO RISCALDAMENTO (per stagione termica)	ACQUA CALDA SANITARIA	CLIMATIZZATORI
1	Sede Municipale	Piazza Ciceruacchio	CA' TIEPOLO	UFFICI	20°C	METANO	2 X 89	**3.050,00**	1.092		si
	- Sala Consiglio	Piazza Ciceruacchio	CA' TIEPOLO	UFFICI	20°C	METANO		**550,00**	300		
2	Uffici Demografici	Piazza Ciceruacchio	CA' TIEPOLO	UFFICI	20°C	METANO	2 x 24	**1.210,00**	1.716		
3	Uffici Vari	Piazza Ciceruacchio	CA' TIEPOLO	UFFICI	20°C	METANO	1 x 57,4	**2.030,00**	1.092		
4	Biblioteca	Via Brunetti	CA' TIEPOLO	BIBLIOTECA	20°C	METANO	1 x 89,18	**1.180,00**	910		
5	Ex Direzione Didattica	Via Matteotti, 246	CA' TIEPOLO	UFFICI	20°C	METANO	1 x 34,2	**770,00**	390		
6	Asilo Nido Ca' Tiepolo	Via Giolo, 32	CA' TIEPOLO	SCUOLA	20°C	METANO	1 x 77	**1.200,00**	1.200	si	
7	Scuola Materna Scarpari	Via Matteotti	CA' TIEPOLO	SCUOLA	20°C	METANO	1 x 208,4	**2.100,00**	1.140		
8	Scuola Elementare Ca' Tiepolo	Via Matteotti	CA' TIEPOLO	SCUOLA	20°C	METANO		**3.800,00**	576		
9	Scuola Elementare	Via Roma	SCARDOVARI	SCUOLA	20°C	METANO	1 x 99,8	**1.100,00**	648		
10	Scuola Elementare	Via Giovanni XXIII	POLESINE CAMERINI	SCUOLA	20°C	METANO	1 x 62,6	**440,00**	576		
11	Scuola Elementare	Viale di Vittorio, 112	DONZELLA	SCUOLA	20°C	METANO	1 x 112	**2.800,00**	624		
12	Scuola Elementare	Via Caleffi, 6	CA ZULIANI	SCUOLA	20°C	GASOLIO	1 x 115,12	**1.332,00**	720		
13	Scuola Elementare	Via Merlin, 6	BOCCASETTE	SCUOLA	20°C	GASOLIO		**2.950,00**	576		
14	Scuola Media Statale	Via Brunetti	CA' TIEPOLO	SCUOLA	20°C	METANO	1 x 332,5 1 x 329	**1.020,00**	1.170		
15	Scuola Media	Via della Repubblica	SCARDOVARI	SCUOLA	20°C	METANO	1 x 290,69	----------			
	- circuito Aule	Via della Repubblica	SCARDOVARI	SCUOLA	20°C	METANO		**1.720,00**	864		
	- circuito Palestra	Via della Repubblica	SCARDOVARI	PALESTRA	18°C	METANO		**2.720,00**	1006	SI	
16	Palestra Comunale	Via Giordano	CA' TIEPOLO	PALESTRA	18°C	METANO	1 x 115,2	**2.000,00**	954		
17	Casa Albergo	Via Matteotti, 224	CA' TIEPOLO	CASA ALBERGO	21°C	METANO	1 x 115	**7.000,00**	2548	si	
18	Ambulatorio Medico	Via Roma	SCARDOVARI	AMBULATORIO	20°C	METANO	2 x 5,3	**170,00**	2.028		
19	Ambulatorio Medico	Via Teatro	CA VENIER	AMBULATORIO	20°C	GASOLIO	1 x 85	**450,00**	1.092		
20	Ambulatorio Medico	Via Caleffi	CA ZULIANI	AMBULATORIO	20°C	GPL	2 x 5,3	**170,00**	1.092		
21	Ambulatorio Medico	Via Longo	S. GIULIA	AMBULATORIO	20°C	GPL	2 x 5,3	**190,00**	1.092		
22	Ambulatorio Medico	Via Curtatone	PILA	AMBULATORIO	20°C	GPL	2 x 5,3	**120,00**	1.092		
	SOLA MANUTENZIONE										

ALLEGATO "A" - CONSISTENZA DEGLI IMPIANTI E DEGLI EDIFICI

N.	DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	LOCALITA'	DESTINAZIONE D'USO	TEMPERATURE INTERNE DI CONTRATTO (°C)	COMBUSTIBILE IN USO	NUMERO E POTENZA GENERATORI (n x kW)	VOLUMI RISCALDATI (V.P.P.mc)	ORE MEDIE DI FUNZIONAMENTO RISCALDAMENTO (per stagione termica)	ACQUA CALDA SANITARIA	CLIMATIZZATORI