



N.1937/2012 Reg. Ord.

**ORDINANZA DI EMERGENZA PER INTERDIZIONE ACCESSO EDIFICIO LESIONATO
DA INCENDIO.**

IL SINDACO

VISTO che in data 27 ottobre 2012 in Comune di Rocca Pietore - loc. Passo Fedaia è scoppiato un incendio presso la stazione di partenza della seggiovia di proprietà della Soc. Marmolada srl;

CHE l'incendio ha coinvolto la parte superiore dell'edificio distruggendo le parti in legno che sostituivano il tamponamento esterno ed il tavolato del tetto.

Tutto ciò premesso,

Considerato che in seguito all'evento, alle 20,53, sono intervenuti i Vigili del Fuoco i quali hanno provveduto a circoscrivere le fiamme e domare l'incendio, bonificare la zona e transennare l'area;

VISTA la relazione del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Belluno n.3083/2012 con quale, nel rendere noto quanto sopra, fanno presente che la struttura portante in metallo ha subito un forte riscaldamento e le infiltrazioni d'acqua hanno interessato il piano inferiore mettendo a rischio l'impianto elettrico e pertanto propongono l'interdizione all'accesso all'edificio;

A tutela della pubblica e privata incolumità,

VISTI;

- l'art. 16 del D.P.R. 06.02.1981 n° 66;
- gli artt. 50, comma 3 e 54, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n° 267

ORDINA

- 1) L'interdizione con decorrenza immediata all'accesso all'edificio adibito a stazione seggioviaria in loc. Passo Fedaia in Comune di Rocca Pietore di proprietà della Soc. Marmolada srl, delimitato dall'area transennata dal Comando VV.F. di Belluno sino a ripristino delle condizioni di sicurezza confermate dal predetto Comando VV.F. di Belluno;
- 2) Di notificare il presente provvedimento a S.E. Il Prefetto della Provincia di Belluno ed al Comando VV.F. di Belluno.

Rocca Pietore li 29/10/2012



IL SINDACO
(De Bernardin Severino Andrea)